

Приложение №1
К приказу Минстроя УР
От 28.09.2010г. № 2012

Утверждаю:

Первый заместитель главы Администрации муниципального
образования «Глазовский район»

Удмуртской Республики

Ю.В. Ушакова



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке №1 до ТК-3 по ул. Первомайская в
с.Понино Глазовского района Удмуртской Республики (в том числе проверка сметной стоимости)

№ П/П	Перечень основных данных и требований	Содержание
1.	Наименование объекта:	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке №1 до ТК-3 по ул.Первомайская в с.Понино Глазовского района Удмуртской Республики (в том числе проверка сметной стоимости)
2.	Основание для проектирования:	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 20.03.2017г. №248-р о внесении изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 06.02.2017г. №81-р «Об утверждении перечня мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в Удмуртской Республике направленных на повышение надежности, Устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в Удмуртской Республике, на 2017год»
3.	Вид строительства:	Капитальный ремонт
4.	Источники финансирования:	Средства из бюджета МО «Глазовский район», поступившие из бюджета УР
5.	Вид и стадия проектирования:	Пояснительная записка, сметная документация.
6.	Идентификационные признаки: Идентификационные признаки: - почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства кадастровый номер земельного участка (при наличии) -назначение принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технические особенности которые влияют на их безопасность -возможность опасных природных процессов и явлений, техногенных воздействий на территории на которой будут осуществляться строительство , реконструкция и эксплуатация здания или сооружения принадлежность к опасным производственным объектам -категория по пожарной и взрывопожарной опасности -наличие помещений с постоянным пребыванием людей -уровень ответственности	-427612 УР Глазовский район, с. Понино, ул. Первомайская -нет Теплоснабжение - не принадлежит - морозное пучение - не принадлежит. -нет -нет - нормальный.
7.	Основные технико – экономические показатели:	- протяженность – 1345 м; - температурный график – 95/70; - расчетное давление – 5 атм; - материал труб - сталь;

		<ul style="list-style-type: none"> - сооружения на сети (колодцы, камеры, футляры и пр.) – <i>тепловые камеры</i>; - стесненные условия (водотоки, коммуникации и др.(указать что именно) – <i>газопровод</i>; - пересечение с автомобильными дорогами (с указанием типа покрытия) – <i>имеется (дорога с бетонным покрытием)</i>.
8.	Основные требования по составу проектной документации	Сметная документация, пояснительная записка
9.	Требования по вариантной разработке	Не требуется
10.	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания	Не требуется
11.	Основные требования к наружной отделке здания	-
12.	Основные требования к внутренней отделке здания	-
13	Основные требования к конструктивным решениям материалов несущих ограждающих конструкций	-
14	Требования по энергоэффективности	-
15	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию	Не предусмотрены
16	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	Не предусмотрены
17	Требования к благоустройству и озеленению территории, к малым архитектурным формам	Не предусмотрены
18.	Требования по разработке инженерно – технических мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	Не предусмотрены
19.	Требования о необходимости выполнения экологических и санитарно – гигиенических условий к объекту	Не предусмотрены
20.	Требования к инженерным сетям и инженерному обеспечению	Не предусмотрены
21.	Особые условия строительства	Не предусмотрены
22.	Дополнительные условия	Сметная документация разрабатывается базисно-

	выполнения проектных работ	<p>индексным методом на основе нормативной базы ценообразования 2001г. По сборникам ТЕР, ТЕРм. Стоимость материалов, изделий, конструкций определить по территориальному сборнику сметных цен (ТССЦ ч. 1-5) и исходя из текущих цен. Применяются сметные нормативы, внесенные в реестр сметных нормативов под регистрационным №244 от 06.05.2015г., согласованные Приказом Минстроя России №337/пр от 05.05.2015г. Стоимость в текущем уровне цен принять на 1 квартал 2017 года по индексам утвержденным протоколом межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Правительстве УР приложение №10. Сводный сметный расчет составить в базисном и текущем уровне цен.</p>
--	----------------------------	--

Заказчик:

Проектная организация: